

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена,82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ



Ю.В.Жила
11.11.2022 г.

Протокол испытаний № 4555.22/2/К от 11.11.2022 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская,40;
Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

*Изготовитель: МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская,40.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская,40.
Объект, где производился отбор образца: МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской район, оголовок артезианской скважины №7842.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 09.11.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика Чусь Е.А.

Дата поступления в ИЛ: 09.11.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Макаш А.Н. вх.№4328 от 04.10.2022 г., производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	31,1 ± 6,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,8 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	1,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
8	Сухой остаток, мг/дм³	не более 1000	329,0 ± 32,9	ПНД Ф 14.1:2:4:261-2010
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	0,32 ± 0,06	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО8467:1993)

Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	0,008 ± 0,001	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	0,7 ± 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	115,2 ± 11,5	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	164,9 ± 24,7	ГОСТ 4245-72 п. 2
16	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,4 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89 вариант А
17	Марганец, мг/дм ³	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ 4974- 2014
18	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,17 ± 0,01	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 09.11.2022 г.

Дата окончания испытаний: 10.11.2022 г.

Испытания проводили: химик-эксперт Зуб А.А.; врач-лаборант Манастирская И.А.

Окончание протокола

**Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



**Гигиеническая оценка
по протоколу испытаний воды питьевой
№ 4555.22/2/К от 11.11.2022г.**

Проба питьевой воды по показателю цветность, по содержанию сероводорода превышает норматив и не соответствует требованиям п. 3 таблицы 3.1, п. 1022 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба питьевой воды по другим определяемым органолептическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам соответствует требованиям п. 1, 2, 5 таблицы 3.1, п. 1, 2, 4, 6 таблицы 3.3, п.п. 106, 717, 859, 865, 1068, 1227, 1247 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

М.Б.Еф.

О.И. Белобородова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила
11.11.2022 г.

Протокол испытаний № 4553.22/4/К от 11.11.2022 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40;
Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Космонавтов, 81 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40

Объект, где производился отбор образца: скважина, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Космонавтов, 81 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: оголовок скважины № 7842

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 09.11.2022 г. 08 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 09.11.2022 г. 10 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика инженер по качеству воды Чусь Е.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Макаяш А.Н. вх. № 4328 от 04.10.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 09.11.2022 г.


Дата окончания испытаний: 10.11.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

**Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



**Гигиеническая оценка
по протоколу испытаний воды питьевой
№ 4553.22/4/К от 11.11.2022г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова