

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошникенко
30.08.2023 г.

Протокол испытаний № 3422.23/4/К от 30.08.2023 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство» ст-ца Новоминская Каневского района, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Космонавтов, 81 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП «Благоустройство» ст-ца Новоминская Каневского района, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Гусько

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: МТ 03620410101.10320.1879- артскважина № 7 Д

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.08.2023 г. 09 час. 45 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.08.2023 г. 11 час. 40 мин.

Отбор образца выполнил: инженер по качеству воды Чусь Е,С,

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Задруцкая Л.А. вх. № 4415 от 28.08.2023г., ППК/СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 29.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



**Гигиеническая оценка
по протоколу испытаний воды питьевой
№ 3422.23/4/К от 30.08.2023г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова